

Отчет

об исполнении предписаний

Главного Управления МЧС России по Нижегородской области

№ п/п	Вид нарушения требований законодательства РФ	Отметка о выполнении по состоянию на 01.01.2021г.
1.	Обеспечение вторыми эвакуационными выходами групповых ячеек (групп №№ 1, 10)	выполнено
2.	Приведение в соответствие требованиям СП 10.13.130.2009 фактического значения водоотдачи внутреннего противопожарного водопровода	выполнено
3.	Оборудование электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от системы противопожарной автоматики запорного устройства на обводной линии счетчика воды	выполнено
4.	Расположение лестниц 3-го типа со вторых этажей (наружных открытых) из групп № 1 и № 10 на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов.	выполнено

Заведующий
МБДОУ «Детский сад № 17»



Стешина ЛА.